消防小型動力ポンプ 仕様書

1. 総則

この仕様書は、令和7年度に西会津町（以下「甲」という。）が購入する消防小型動力ポンプの仕様について定める。

2. 契約の範囲

契約の範囲は、受注者（以下「乙」という。）が甲の検収を受け、納入指定場所へ、納品するまでの一切とする。

3. 数量

2台

4. 検収及び納品

本仕様書及び関係法規・規格により甲が行う検査の合格をもって検収とする。

(1) 検収場所は、西会津町役場とする。

(2) 納品場所は、西会津町役場とする。

5. 納入期限

納入期限は令和8年3月19日までとする。

6. 保証期間

保証期間は、保証書に記載されている期間及び内容とする。

7. 規格

消防小型動力ポンプ

- ・B-3級以上、(水冷式・検定出力22KW=30PS以上)、
- ・セルモーター・リコイルスターター式（バッテリー容量が0%でもリコイルスターターでエンジン始動ができる事）
- ・オイルレス真空ポンプ
- ・電子制御燃料噴射式
- ・自動吸水機能
- ・オーバーヒート防止機能装置
- ・「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令」（昭和61年自治省令24号）の関係基準に適合するものとし、同省令に定められた動力消防ポンプで日本消防検定協会の受託試験に合格したものとする。

8. 付属品 別表のとおり

9. その他

既存の消防台車に積載できるよう改造を行うこと。

10. 既存の小型動力ポンプ等の機械器具は、小型動力ポンプを納入する業者が、責任を持って処分し、それに係る費用等は納入業者の負担とする。

11. 疑義

本仕様書に疑義が生じた場合は、直ちに甲に連絡し、指示を受けること。

【別 表】

ポンプ1台につき次の付属品を備えること。

(1) 吸水管	7 5mm×6m	結合金具付	1本
(2) 吸管ストレナー	7 5mm		1個
(3) 吸管ちりよけ籠	7 5mm		1個
(4) 吸管枕木	ゴム製		1個
(5) 吸管ロープ			1本
(6) 吸管バンド			1個
(7) 管鎗	6 5mm	ハンドルバンド付	1本
(8) 噴霧ノズル	6 5mm		1個
(9) 燃料携行缶	1 0ℓ		1個
(10) 安全中継媒介金具	7 5mm×6 5mm		1個
(11) 分岐管	6 5mm×2	コック	1個
(12) 自動充電器			1個
(13) ポンプ工具			1式
(14) サーチライト			1式
(15) 引出レール改造もしくは台車改造			1式