

# 温泉用深井戸水中ポンプ 仕様書

## 1. 総則

この仕様書は、令和8年度に西会津町（以下「甲」という。）が購入する温泉用深井戸水中ポンプの仕様について定める。

## 2. 契約の範囲

契約の範囲は、受注者（以下「乙」という。）が甲の検収を受け、納入指定場所へ、納品するまでの一切とする。

## 3. 数量

1台

## 4. 検収及び納品

本仕様書及び関係法規・規格により甲が行う検査の合格をもって検収とする。  
検収場所及び納品場所は、温泉健康保養センターロータスイনとする。

## 5. 納入期限

納入期限は令和8年11月30日までとする。

## 6. 保証期間

保証期間は1年とする。ただし、取り扱い上の不注意による破損や消耗品等は除くものとする。

## 7. 規格

グルンドフォスポンプ株式会社製 温泉用深井戸水中ポンプ SP9-44

- ・材質：ステンレス
- ・電動機モーター（MS6000REST60）
- ・ポンプ性能
  - ・使用出力 9.2KW
  - ・周波数 50Hz
  - ・電圧 400V
  - ・始動方式 じか入り始動

## 8. 付属品

なし

## 9. その他

性能、寸法、各部の材質については、別紙「ポンプ性能曲線図」「外形寸法図」「断面図」のとおりとする。

## 10. 購入条件等

西会津町「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条約」第3条の規定に該当する場合、売買契約又は仮契約を締結し、議会の議決により本契約をするものとする。

## 11. 疑義

本仕様書に疑義が生じた場合は、直ちに甲に連絡し、指示を受けること。